



# Vuurwerk: meest geconstateerde overtredingen

## *Zo voorkomt u een waarschuwing*

Tijdens en in aanloop naar de verkoopdagen van consumentenvuurwerk ziet Omgevingsdienst IJmond regelmatig overtredingen van de vuurwerkregelgeving. In deze factsheet leest u de meest voorkomende overtredingen. Ook verduidelijken we enkele voorschriften en de naleving hiervan. Zo voorkomt u een waarschuwing.

### **Naleving van regels levert tijd op**

Deze factsheet is gebaseerd op de meest recente regelgeving uit de Omgevingswet, het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Vuurwerkbesluit. In het kader van de nieuwe wetgeving ligt de verantwoording bij u. Bedrijven die in het verleden aantoonde dat de naleving van de geldende regelgeving blijvend is geborgd, zijn minder tijd kwijt aan toezicht en handhaving. Bij bedrijven die wij herhaaldelijk moesten waarschuwen, zullen wij eerder en strenger optreden.

### **Wat als u in overtreding bent?**

Zien wij een overtreding terwijl u op de hoogte zou moeten zijn van de regels? Dan treden wij streng op. Dit doen wij via bestuursdwang of een proces-verbaal, maar ook met de Bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBM). Dit zetten wij in bij de strafrechtelijke handhaving van milieudelicten. Wij kunnen een (strafrechtelijke) boete opleggen voor bepaalde overtredingen. Het werken met deze strafbeschikking gebeurt binnen de richtlijnen van het Openbaar Ministerie. De toezichthouder is verplicht de constatering te melden bij een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Na de verkoopperiode schrijft de boa de BSBM uit. Overtreedt u het Bal? Dan kunt u een boete krijgen. Bent u het niet eens met de strafbeschikking? Dan kunt u verzet instellen bij de officier van justitie. De boa informeert u over deze procedure.



Voorschrift of overtreding	Naleving
(Zeer) Licht ontvlambare stoffen en drukhouders	<p>Zoals beschreven in artikel 4.1046 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) moet de afstand van de verkoopruimte tot licht of zeer licht ontvlambare stoffen en drukhouders (bv. spuitbussen, uitgezonderd brandblussers) ten minste 5 meter zijn. De verkoopruimte moet helemaal vrij zijn van deze stoffen. De grootte van de verkoopruimte heeft hier geen invloed op.</p> <p>Zoals beschreven in artikel 4.1036 van het Bal zijn een bewaarplaats en een bufferbewaarplaats op ten minste 8 meter afstand tot de ruimte waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Twijfelt u of een stof (zeer) licht ontvlambaar is? Lees het veiligheidsblad van de betreffende stof.</p>
Andere materialen in (buffer)bewaarplaats	<p>Zodra er consumentenvuurwerk wordt opgeslagen, mogen er geen andere stoffen of materialen in de (buffer)bewaarplaats(en) aanwezig zijn. Dit is verplicht volgens artikel 4.1045 van het Bal.</p> <p>Alle materialen die niets te maken hebben met het verkopen van vuurwerk, moeten uit de (buffer)bewaarplaats(en) verwijderd worden.</p>
Zelfsluitende deuren	<p>Zoals beschreven in artikel 4.1036 van het Bal moet de toegangsdeur van de (buffer)bewaarplaats zelfsluitend en onbelemmerd bereikbaar zijn. Volgens dit artikel moet ook de deur naar de verkoopruimte zelfsluitend zijn. Zelfsluitende deuren mogen nooit in de geopende stand worden vastgezet. Volgens dit artikel moet de deur van de (buffer)bewaarplaats gesloten worden gehouden, behalve op het moment dat consumentenvuurwerk ingebracht of uitgenomen wordt.</p>
Beschikbaarheid brandbluslanghaspel	<p>Een brandbluslanghaspel is steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar en is onbelemmerd bereikbaar. Een brandbluslanghaspel wordt jaarlijks door een deskundige gecontroleerd op deugdelijkheid. Dit is verplicht volgens artikel 4.1041 van het Bal.</p>
Inrichting (buffer)bewaarplaats	<p>Richt de de (buffer)bewaarplaats als volgt in:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Visuele inspectie van al het aanwezige vuurwerk is mogelijk.</li><li>• Het inbrengen en uitnemen van consumentenvuurwerk wordt niet belemmerd.</li><li>• Er is ten minste één gangpad met een breedte van ten minste 75 cm aanwezig.</li><li>• De verpakkingen raken niet vervormd of beschadigd door het stapelen van de verpakkingen.</li></ul> <p>Dit is verplicht volgens artikel 4.1045 van het Bal.</p>



Voorschrift	Naleving
Veilig stellen werking sprinkler	<p>De wijze van opslag van consumentenvuurwerk mag geen invloed hebben op de werking van de automatische sprinklerinstallatie. De volgende afstanden moeten aangehouden worden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ten minste 2 cm ruimte tussen stellingen/consumentenvuurwerk en de muur.</li><li>• Ten minste 50 cm tussen de bovenste verpakkingen en de sprinklerkoppen.</li><li>• Ten minste 60 cm tussen de bovenste verpakkingen en het plafond.</li><li>• Stapelhoogte maximaal zoals aangegeven in uw uitgangspuntendocument (UPD).</li></ul> <p>Ook de verkoopruimte heeft een maximale stapelhoogte. Deze bedraagt bij de meeste bedrijven maximaal 1,60 meter. Raadplaag hiervoor het UPD. Deze verplichtingen gelden op grond van uw UPD. U bent verplicht dit document te hebben volgens artikel 4.1047 van het Bal.</p>
Deur (buffer)bewaarplaats	<p>De toegangsdeur van de (buffer)bewaarplaats moet zo gemaakt zijn dat een doelmatige drukontlasting niet wordt belemmerd, zoals staat in artikel 4.1036 van het Bal. De drukontlasting via de deur heeft als doel om de drukopbouw, die bij brand ontstaat in de (buffer)bewaarplaats, te ontlasten. De deur moet openen bij een druk die ruimschoots lager is dan de bezwijkdruk van de gezamenlijke constructie van de wanden en het plafond van de (buffer)bewaarplaats. In de praktijk is gebleken dat houten deuren, zonder dievenklauwen, met een eenvoudig, enkelvoudig slot en een schieter een voldoende lage openingsdruk hebben.</p>
Verplichte gegevens voor de toezichthouders	<p>De toezichthouder heeft altijd toegang tot de volgende gegevens:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De classificatie van het consumentenvuurwerk en de opgeslagen hoeveelheid verpakt en onverpakt consumentenvuurwerk.</li><li>• Informatie over de mate van gevoeligheid voor blusmiddelen.</li><li>• De plaats waar de artikelen zijn opgeslagen.</li></ul> <p>Dit is verplicht volgens artikel 4.1034 van het Bal.</p>
Vuurwerk onder bereik publiek	<p>Het publiek in een verkoopruimte kan niet bij het aanwezige consumentenvuurwerk, maar het water van de automatische sprinklerinstallatie wel. Dit is verplicht volgens artikel 4.1046 van het Bal. Het vuurwerk mag niet hoger worden gestapeld dan de hoogte die is aangegeven in het UPD. Overeenkomstig het UPD mogen legborden, kasten of tafels niet dieper zijn dan één meter.</p>
Verwarming bufferbewaarplaats	<p>Is in de bufferbewaarplaats cv-verwarming aanwezig? Dan mag het vuurwerk niet direct tegen de leidingen op de verwarmingsplaten aan staan. De afstand tussen het vuurwerk en de leidingen op platen moet ten minste 30 cm zijn. Dit is verplicht volgens artikel 4.1045 van het Bal.</p>



Voorschrift	Naleving
Maximale hoeveelheid vuurwerk	In de inrichting mag op geen enkel moment meer vuurwerk aanwezig zijn dan de hoeveelheden die genoemd worden in het UPD. Het vuurwerk mag alleen aanwezig zijn op de in het UPD aangegeven plaatsen. De hoeveelheid vuurwerk in de verkoopruimte (maximaal 250 of 500 kilogram, afhankelijk van het UPD) is samen met het vuurwerk in de bufferbewaarplaats de totale maximale hoeveelheid vuurwerk. Het vuurwerk in de verkoopruimte moet bij een calamiteit namelijk direct terug kunnen in de bufferbewaarplaats.
Uitpakken transportverpakkingen vuurwerk	Het uitpakken van de omverpakkingen of transportverpakkingen van het vuurwerk mag alleen plaatsvinden in de bufferbewaarplaats. Om deze reden is er bij de berekening van de maximale hoeveelheid vuurwerk in uw UPD voor deze ruimte rekening gehouden met 4 m <sup>2</sup> vrije ruimte.
Veiligheidsaanduidingen	Zoals staat in uw UPD is op alle toegangsdeuren (dus ook de toegang tot de winkel die door klanten wordt gebruikt) van alle ruimten waar consumentenvuurwerk aanwezig is, een veiligheidssymbool aanwezig waarmee het ontploffingsgevaar wordt aangeduid.
Rook- en vuurverbod	Binnen de inrichting mag niet worden gerookt en mag geen vuur of open vlam aanwezig zijn. Bij iedere ingang van de inrichting is een verbodsbord waaruit blijkt dat vuur, open vlam en roken verboden zijn. Dit is een verplichting op grond van uw UPD.
Ononderbroken laden en lossen vuurwerk	Consumentenvuurwerk wordt onmiddellijk na levering in de (buffer)bewaarplaats opgeborgen. Het vervoermiddel waarmee het consumentenvuurwerk wordt aangeleverd blijft niet onbewaakt staan, tenzij het vervoermiddel zich bevindt op een voor onbevoegden afgesloten terrein. Dit is verplicht volgens artikel 4.1034 van het Bal.

### Meer informatie?

Download het Bal en het Vuurwerkbesluit via [www.wetten.nl](http://www.wetten.nl). Lees welke artikelen en voorschriften op uw bedrijf van toepassing zijn. Heeft u verder nog vragen, kijk dan op [www.odijmond.nl/vuurwerk](http://www.odijmond.nl/vuurwerk).