

/Zuiderweg/42/Wijdewormer

---

8 mei 2018

Zuiderweg 42  
1456 NE  
Wijdewormer



## Inhoudspagina

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Inhoudspagina                                                                          | 2  |
| [REDACTED] Zuiderweg/42/Wijdewormer                                                    | 3  |
| Samenvatting                                                                           | 3  |
| Checklistvragen en antwoorden                                                          | 4  |
| akkoord                                                                                | 4  |
| algemeen                                                                               | 4  |
| caravanstalling                                                                        | 4  |
| energie                                                                                | 5  |
| koelinstallatie hfk - 5 < 50 ton co2e (tot 1-1-2017 geldt < 3 kg)                      | 5  |
| opslagtank - bovengronds - gasolie - algemeen                                          | 6  |
| opslagtank - bovengronds - gasolie - brandblusmiddelen                                 | 8  |
| opslagtank - bovengronds - gasolie - dubbelwandig                                      | 10 |
| stookinstallatie - scios keuring                                                       | 11 |
| afleveren brandstof niet-wegverkeer - < 25 m3 - vaste afleverinstallatie - pgs 30:2011 | 11 |
| afleveren brandstof niet-wegverkeer - < 25m3 - bodembeschermende voorziening           | 12 |
| afleveren brandstof niet-wegverkeer - < 25m3 - pgs 30:2011                             | 12 |
| afvalbeheer                                                                            | 13 |
| afvalbeheer - afvoeren afval                                                           | 13 |
| afvalbeheer - afvoeren afval - verbod                                                  | 13 |
| afvalbeheer - gescheiden inzameling                                                    | 14 |
| afvalbeheer - nuttige toepassing                                                       | 14 |
| afvalbeheer - zwerfafval                                                               | 14 |
| bodembeschermende voorziening                                                          | 14 |
| bodembeschermende voorziening - vloeistofkerende voorziening                           | 14 |
| melding oprichting of verandering                                                      | 15 |
| opslag agrarische bedrijfsstoffen - afstand - geur                                     | 15 |
| opslag agrarische bedrijfsstoffen - afvalwater                                         | 16 |
| opslag drijfmest of digestaat - mestbassin                                             | 16 |
| opslag drijfmest of digestaat - mestbassin - afdekking                                 | 17 |

## [REDACTED] /Zuiderweg/42/Wijdewormer

Naam: [REDACTED] A.  
Dossiernummer: WO000054  
Gemaakt door: [REDACTED]  
Behandelaar: [REDACTED]  
Locatie:  
Adres: Zuiderweg 42  
Postcode: 1456 NE  
Plaats: Wijdewormer  
Datum checklist: 22 februari 2018

### Samenvatting

---

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Vragen:                          | 85 |
| Openstaande overtredingen:       | 0  |
| Ongedaan gemaakte overtredingen: | 0  |
| Openstaande taken:               | 0  |
| Afgehandelde taken:              | 0  |
| Opmerkingen:                     | 18 |

## Checklistvragen en antwoorden

### akkoord

---

*Gaat u akkoord met het ontvangen van correspondentie via email?*

Antwoord: **Ja**

*Wat is het email adres waar u de correspondentie op wilt ontvangen?*

Antwoord: [REDACTED]

### algemeen

---

*Welk type inrichting is het?*

Antwoord: **B**

*Gebruik deze vraag voor algemene opmerkingen*

Antwoord: Veehouderij met 54 melkkoeien, 20 stuks jongvee en 23 schapen en lammeren.  
Geen asbestdaken meer, zijn in 2016 vervangen.

*Is het een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer? Vul in Ja of NVT*

Antwoord: **Ja**

*Welke BOR categorie is van toepassing? Vul het nummer of nvt in het waardeveld*

Antwoord: **8.1**

### caravanstalling

---

*Worden er caravans opgeslagen? Voeg een foto toe van de caravanstalling, beantwoord de vraag met Ja of NVT*

Antwoord: **Nvt**

*Wat is de omvang van het aantal caravans?*

Antwoord: **Niet ingevuld**

*Wat is de inschatting van het aantal m2 van de stalling?*

Antwoord: **Niet ingevuld**

*Is de stalling van de caravans binnen of buiten?*

Antwoord: **Niet ingevuld**

## energie

---

**Hoeveel gas (m3) is het afgelopen jaar verbruikt? Vul alleen het getal in**

artikel 2.15 Activiteitenbesluit

Antwoord: **Nvt**

Opmerkingen:

**Gas alleen voor privégebruik**

[REDACTED] op 04 april 2018 10:06)

**Hoeveel elektriciteit (kWh) is het afgelopen jaar verbruikt? Vul alleen het getal in**

artikel 2.15 Activiteitenbesluit

Antwoord: **Nvt**

Opmerkingen:

Er liggen 52 zonnepanelen op het dak. Inrichting houder gaf aan bijna geheel zelfvoorzienend te zijn. Daardoor wordt er maar weinig energie afgenomen van een energieleverancier. In de stallen valt veel natuurlijk licht naar binnen.

[REDACTED] op 04 april 2018 10:09)

**Voor deze branche is een erkende maatregelenlijst van toepassing, komt het verbruik boven de drempelwaarde uit (Energieverbruik > 50.000 kilowatt uur aan elektriciteit en/of > 25.000 m3 aardgasequivalenten aan brandstoffen)?**

artikel 2.16 Activiteitenregeling

Antwoord: **Nee**, het verbruik komt niet boven de drempelwaarde uit. De erkende maatregelenlijst is niet van toepassing.

Opmerkingen:

52 zonnepanelen op het dak, bijna zelfvoorzienend.

[REDACTED] op 04 april 2018 10:09)

## koelinstallatie hfk - 5 < 50 ton co2e (tot 1-1-2017 geldt < 3 kg)

---

**Wordt apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat van 5 ton CO2e of meer maar < 50 ton CO2e, ten minste om de 12 maanden gecontroleerd op lekken door een gecertificeerd persoon? (indien lekdetectie aanwezig geldt 24 maanden)**

artikel 4 F-gassenverordening


Antwoord: **Ja**

Opmerkingen:

Koelmiddel R507, 7.75kg, laatste controle op 28-8-17.

[REDACTED] op 17 april 2018 09:51)

Documenten:



IMG\_0511.jpeg [REDACTED] op 17 april 2018 09:48)



IMG\_0512.jpeg [REDACTED] op 17 april 2018 09:49)



IMG\_0523.jpeg [REDACTED] op 17 april 2018 09:48)

*Is er een logboek aanwezig bij de koelinstallatie en bevat het logboek de verplichte informatie?  
artikel 6 F-gassenverordening*

Antwoord: Ja

**Is de bovengrondse tank uitgevoerd en geïnstalleerd, gerepareerd of vervangen en beoordeeld of gecontroleerd overeenkomstig de BRL K903, door een persoon of instelling die is gecertificeerd overeenkomstig die BRL?**

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

Opmerkingen:

**Dieseltank 15RCDW0350**

[redacted] op 17 april 2018 09:17)

Documenten:

Document: Installatiecertificaat tank [redacted] f [redacted] op 17 april 2018 09:16)



IMG\_0508.jpeg [redacted] op 17 april 2018 09:18)



IMG\_0505.jpeg [redacted] op 17 april 2018 09:18)

**Is de bovengrondse tank met en leidingen en appendages geschikt voor het opslaan van gasolie?**

artikel 3.71c Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

**Zijn de tank, leidingen en appendages in goede staat van onderhoud?**

artikel 3.71c Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

**Wordt van de bovengrondse tank de kathodische bescherming van de ondergrondse leidingen jaarlijks gecontroleerd?**

artikel 3.71d Activiteitenregeling



Antwoord: **Nvt**

Opmerkingen:

**Geen kathodische bescherming aanwezig.**

[REDACTED] op 17 april 2018 09:18)

**Zijn de vul- en aftappunten boven een lekbak en/of een vloeistofdichte voorziening geplaatst?**

artikel 3.71f Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

**Is de opslagtank voorzien van een overvulbeveiliging?**

artikel 3.71f Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

**Vindt bij een bovengrondse opslagtank waarin vloeistoffen van PGS-klasse 1 en 2 zijn opgeslagen een jaarlijkse controle plaats van de aarding en de potentiaalvereffening van de vul- en dampretourleiding?**

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: **Nvt**

**Is de kathodische bescherming geïnstalleerd door een door een persoon of instelling die is gecertificeerd overeenkomstig de BRL K903?**

voorschrift 2.2.6 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: **Nvt**

**Zijn de tank en leidingen bestand tegen het opgeslagen product voor een minimale periode van 15 jaar?**

voorschrift 2.2.4 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: **Ja**

**Is de inwendige coating bestand tegen het opgeslagen product gedurende een minimale periode van 20 jaar?**

voorschrift 2.2.4 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: **Nvt**

Vorig antwoord: **Ja** (03 april 2018 16:13)

Opmerkingen:

**Geen inwendige coating aanwezig in de tank.**

[REDACTED] op 07 mei 2018 15:18)

**Zijn alle leidingen en appendages vloeistofdicht, voldoende sterk zijn en waar nodig doeltreffend tegen beschadiging beschermd?**

voorschrift 2.2.5 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: **Ja**

**opslagtank - bovengronds - gasolie - brandblusmiddelen**

---

**Is voor het blussen van branden tenminste één brandblustoestel van 6 kg bluspoeder of schuim aanwezig om een beginnende brand effectief te kunnen bestrijden?**

voorschrift 5.5.1 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)


Antwoord: **Ja**

Opmerkingen:

**Branblusmiddel juni 2017 gekeurd.**

[REDACTED] op 17 april 2018 09:12)

Documenten:



IMG\_0469.jpg [REDACTED] op 17 april 2018 09:18)

**Is een geschikt brandblustoestel aanwezig die geschikt is voor de brandklassen B en C conform NEN-EN 2?**

voorschrift 5.5.1 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: **Ja**

**Voldoet het brandblustoestel aan de eisen conform de NEN-EN-3 reeks?**

voorschrift 5.5.1 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: **Ja**

**Worden blustoestellen die 24 uur per dag buiten hangen, geplaatst in een behuizing die bestand is tegen weersinvloeden?**

voorschrift 5.5.1 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: **Nvt**

Opmerkingen:

**Blustoestel hangt binnen**

[REDACTED] op 20 april 2018 11:00)

**Zijn werknemers die bij of aan de installaties werken bekend met de veiligheidsvoorschriften, de werkinstructie betreffende vloeistofkerende voorziening, het praktisch gebruik van kleine blusmiddelen en de voorschriften in geval van brand?**

voorschrift 3.2.4 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: **Ja**

**Is er binnen 10 meter van de tank een brandblustoestel opgesteld welke ten alle tijden onbelemmerd bereikbaar is en beschikbaar is voor onmiddellijk gebruik?**

voorschrift 5.5.2 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: **Ja**

## opslagtank - bovengronds - gasolie - dubbelwandig

---

### **Is de dubbelwandige tank voorzien van een goedgekeurd elektronisch lekdetectiesysteem of een lekdetectiepotsysteem?**

voorschrift 2.2.7 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: **Ja**

Opmerkingen:

#### **Lekdetectiepotsysteem**

[REDACTED] op 17 april 2018 09:20)

Documenten:



IMG\_0506.jpeg [REDACTED] op 17 april 2018 09:20)

### **Wordt het lekdetectiesysteem van de dubbelwandige bovengrondse tank en dubbelwandige leidingen ten minste eenmaal per jaar gecontroleerd?**

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

Opmerkingen:

Gecontroleerd op 20 juli 2017

[REDACTED] op 17 april 2018 09:21)

Documenten:

Document: Documenten [REDACTED] Zuiderweg 42 Wijdewormer.pdf [REDACTED] op 17 april 2018 09:21)

### **Is van de controle op het lekdetectiesysteem van de dubbelwandige bovengrondse tank een aantekening in het logboek gemaakt?**

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

### **Voldoet het lekdetectiepotsysteem van de dubbelwandige tank aan BRL-K903?**

voorschrift 2.2.11 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: **Ja**

**Is bij afwijking van het vloeistofniveau in het lekdetectiepotstelsel actie ondernomen?**

voorschrift 2.2.12 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: **Nvt**

**Is een dubbelwandige stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende appendages en dubbelwandige leidingen jaarlijks op de goede werking gecontroleerd?**

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

**stookinstallatie - scios keuring**

---

**Is de stookinstallatie binnen de juiste termijn gekeurd door een bedrijf dat beschikt over een geldig certificaat volgens de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud?**

artikel 3.7m Activiteitenregeling

Antwoord: **Nvt**

Opmerkingen:

**Geen stookinstallatie aanwezig in de inrichting (alleen privé-gebruik).**

[REDACTED] op 17 april 2018 09:23

**Zijn gebreken aan de stookinstallatie binnen 2 weken na de keuring verholpen?**

artikel 3.7m Activiteitenregeling

Antwoord: **Nvt**

**Zijn binnen de inrichting schriftelijke bescheiden aanwezig van de laatste periodieke inspectie (keuring) van de stookinstallatie?**

artikel 3.7p Activiteitenregeling

Antwoord: **Nvt**

**Is de toevoer van brandstof gekeurd conform scope 7?**

artikel 3.7m Activiteitenregeling

Antwoord: **Nvt**

**afleveren brandstof niet-wegverkeer - < 25 m3 - vaste afleverinstallatie - pgs 30:2011**

---

**Wordt het vulpistool zodanig weggehangen dat geen lekkage optreedt?**

voorschrift 3.4.1 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: **Ja**

**Is het vulpistool dat lager is opgehangen dan het hoogste vloeistofniveau in de tank, voorzien van een antihevelvoorziening in de afvoerleiding?**

voorschrift 3.4.1 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Nvt

**Is het vulpistool na gebruik vrij van brandstoflekkage?**

voorschrift 3.4.1 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Ja

**Is het vulpistool vrij van vastzetmechanismen?**

voorschrift 3.4.1 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Ja

**Is de afleverslang van de elektrische pompinstallatie voorzien van een automatisch afslaan vulpistool?**

voorschrift 3.4.1 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Ja

**afleveren brandstof niet-wegverkeer - < 25m3 - bodembeschermende voorziening**

---

**Wordt boven een bodembeschermende voorziening getankt?**

artikel 4.94 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

**afleveren brandstof niet-wegverkeer - < 25m3 - pgs 30:2011**

---

**Wordt het vulpistool goed weggehangen?**

voorschrift 3.4.1 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Ja

**Wordt de afleverslang, bij het gebruik van een handpomp, na gebruik leeg gemaakt?**

voorschrift 3.4.4 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Nvt

**Worden aanwezige brandstofresten teruggevoerd naar de tank?**

voorschrift 3.4.4 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Ja

**Kan het vulpistool van een afleverinstallatie die buiten gebruik is, niet in werking worden gesteld door onbevoegden?**

voorschrift 3.4.5 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Nvt

**Is de afleverzuil met een elektrische pomp voorzien van een schakelaar voor het aan- en uitschakelen van de afleverinstallatie?**

voorschrift 3.4.8 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Ja

Documenten:



IMG\_0509.jpeg [redacted] op 17 april 2018 09:25)

## afvalbeheer

---

### Worden afvalstoffen afgegeven aan daartoe bevoegde personen?

artikel 10.37 Wet milieubeheer

Antwoord: **Ja**

Opmerkingen:

Contract met [redacted] voor het bedrijfsafval. [redacted] kwam voorheen het landbouwplastic gratis afhalen, kreeg de inrichtinghouder geen bewijsje van. Vanaf nu gaat dit geld kosten (maar heeft nog geen bon gekregen).

[redacted] op 20 april 2018 11:03)

Documenten:

Document: Documenten [redacted] Zuiderweg 42 Wijdewormer.pdf [redacted] op 17 april 2018 09:27)

### Is er een afvalstoffenregistratie aanwezig?

artikel 10.38 Wet milieubeheer

Antwoord: **Ja**

## afvalbeheer - afvoeren afval

---

### Worden afvalstoffen minstens één keer per jaar afgevoerd?

artikel 2.14a Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**

## afvalbeheer - afvoeren afval - verbod

---

### Wordt het verbod op het verbranden van afvalstoffen in de inrichting nageleefd?

artikel 2.14a Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**

### Wordt het verbod op het op of in de bodem brengen van afvalstoffen nageleefd?

artikel 2.14a Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**



## afvalbeheer - gescheiden inzameling

---

**Worden gevaarlijke afvalstoffen gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven?**

artikel 2.12 Activiteitenbesluit

Antwoord: **Nvt**

Opmerkingen:

Geen gevaarlijke stoffen aanwezig.

[REDACTED] op 17 april 2018 09:29)

**Worden niet gevaarlijke afvalstoffen gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven?**

artikel 2.12 Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**

## afvalbeheer - nuttige toepassing

---

**Worden afvalstoffen voorafgaand aan de nuttige toepassing maximaal 3 jaar opgeslagen?**

artikel 2.14a Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**

## afvalbeheer - zwerfafval

---

**Is de omgeving in een straal van 25 meter vrij van zwerfvuil (afkomstig van de inrichting)?**

artikel 2.13 Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**

## bodembeschermende voorziening

---

**Worden bodembedreigende activiteiten boven een bodembeschermende voorziening uitgevoerd?**

artikel 2.9 Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**

**Zijn bodembeschermende voorzieningen bestand tegen de inwerking van de opgeslagen vloeibare bodembedreigende stoffen en de condities waaronder deze stoffen worden gebruikt of opgeslagen?**

artikel 2.4 Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

## bodembeschermende voorziening - vloeistofkerende voorziening

---

**Wordt hemelwater dat in de bodembeschermende voorziening terecht komt regelmatig verwijderd?**

artikel 2.4 Activiteitenregeling

Antwoord: **Nvt**

**Zijn bodembeschermende voorzieningen zodanig ingericht dat gemorste of gelekte vloeibare bodembedreigende vloeistoffen effectief worden opgevangen en kunnen worden opgeruimd?**

artikel 2.4 Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

### **melding oprichting of verandering**

---

**Is het oprichten of veranderen van de inrichting ten minste vier weken voor de oprichting of verandering gemeld?**

artikel 1.10 Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**

### **opslag agrarische bedrijfsstoffen - afstand - geur**

---

**Is de afstand van de opslag tot een geurgevoelig object dat binnen de bebouwde kom is gelegen ten minste 100 meter?**

artikel 3.46 Activiteitenbesluit

Antwoord: **Nvt**

Opmerkingen:

**Buiten de bebouwde kom: 90 meter.**

[REDACTED] op 17 april 2018 09:37)

**Is de afstand van de opslag tot een geurgevoelig object dat buiten de bebouwde kom is gelegen ten minste 50 meter?**

artikel 3.46 Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**

Opmerkingen:

**90 meter**

[REDACTED] op 17 april 2018 09:38)

**Vindt het opslaan van kuilvoer plaats op ten minste 25 meter afstand tot een geurgevoelig object?**

artikel 3.46 Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**

Opmerkingen:

**Meer dan 65 meter.**

[REDACTED] op 17 april 2018 09:39)

**Indien de afstand van het opgeslagen kuilvoer tot een geurgevoelig object < 50 meter is, is het opgeslagen kuilvoer afgedekt?**

artikel 3.46 Activiteitenbesluit



Antwoord: **Nvt**

**Zijn maatregelen of voorzieningen getroffen om geurhinder te voorkomen of te beperken indien het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen plaats vindt binnen de genoemde afstanden, het reeds plaatsvond voor 1-1-2013 en verplaatsing niet kan worden gevergd?**

artikel 3.46 Activiteitenbesluit

Antwoord: **Nvt**

**Vindt opslag van vaste dierlijke meststoffen (afkomstig van andere dieren dan landbouwhuisdieren) in een afsloten voorziening plaats voor een periode van ten hoogste twee weken?**

artikel 3.46 Activiteitenbesluit

Antwoord: **Nvt**

**Is de afstand van de opslag van vaste dierlijke meststoffen (afkomstig van andere dieren dan landbouwhuisdieren) tot een geurgevoelig object ten minste 50 meter?**

artikel 3.46 Activiteitenbesluit

Antwoord: **Nvt**

#### **opslag agrarische bedrijfsstoffen - afvalwater**

---

**Wordt het afvalwater afkomstig van de opslag van agrarische bedrijfsstoffen gelijkmatig over de onverharde bodem verspreid of via maatwerk op de riolering geloosd?**

artikel 3.47 Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**

**Wordt het afvalwater afkomstig van de vloer van de vaste mestopslag gelijkmatig over de onverharde bodem verspreid?**

artikel 3.47 Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**

#### **opslag drijfmest of digestaat - mestbassin**

---

**Is het mestbassin afgedekt? (Let op overgangsrecht!)**

artikel 3.67 Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

Opmerkingen:

**Afgedekt middels een drijfdek.**

[REDACTED] op 17 april 2018 09:40)

Documenten:



IMG\_0502.jpeg [redacted] op 17 april 2018 09:41)

**Is de kwaliteitsverklaring mestbassin binnen de inrichting aanwezig? (Let op overgangsrecht!)**

artikel 3.68 Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

Documenten:

Document: Documenten [redacted] Zuiderweg 42 Wijdewormer.pdf [redacted] op 17 april 2018 09:41)

**Is het mestbassin en afdekking lekvrij en in goede staat van onderhoud?**

artikel 3.68 Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

**Is het mestbassin en de afdekking beoordeeld en goedgekeurd door een gecertificeerd persoon/instelling?**

artikel 3.69 Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

**Is de beoordeling van het mestbassin en de afdekking binnen vier weken voor het einde van de referentieperiode uitgevoerd?**

artikel 3.69 Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

**Is bij goedkeuring van een mestbassin een nieuwe referentieperiode vastgesteld door een daartoe erkende persoon of instelling?**

artikel 3.69 Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

6 augustus 2021

#### **opslag drijfmest of digestaat - mestbassin - afdekking**

---

**Is voor het mestbassin en de afdekking een kwaliteitsverklaring afgegeven conform de BRL 2342? (Let op overgangsrecht!)**

artikel 3.68 Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

**Is bij goedkeuring van de afdekking van het mestbassin een nieuwe referentieperiode vastgesteld door**

**een daartoe erkende persoon of instelling?**

artikel 3.69 Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

6 augustus 2021

**Is bij goedkeuring van de afdekking van het mestbassin onder voorwaarden, voldaan aan die voorwaarden?**

artikel 3.69 Activiteitenregeling

Antwoord: **Nvt**