

/Noorderweg 126 Wijdewormer

13 juli 2022

Noorderweg 126
1456 NM
Wijdewormer

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
A.A. de Haan/Noorderweg 126 Wijdewormer	3
Samenvatting	3
Ongedaangemaakte overtredingen	4
Checklistvragen en antwoorden	5
Akkoord	5
Algemeen	5
Caravanstalling	8
Energie	8
Koelinstallatie HFK - 5 < 50 ton CO2e	9
Opslag bodemvreemde stoffen of gevaarlijke stoffen in emballage	9
Opslag gevaarlijke stoffen - Accu's	10
Opslag gevaarlijke stoffen - Algemeen	10
Opslag gevaarlijke stoffen - Werkvoorraad	12
Opslagtank - Bovengronds - Gasolie - Algemeen	13
Opslagtank - Bovengronds - Gasolie - Brandblusmiddelen	14
Opslagtank - Bovengronds - Gasolie - Controle water	15
Stookinstallatie - SCIOS keuring	16
Zeer Zorgwekkende Stoffen	16
Afvalbeheer	17
Afvalbeheer - Afvoeren afval	17
Afvalbeheer - Afvoeren afval - Verbod	17
Afvalbeheer - Gescheiden inzameling	17
Afvalbeheer - Nuttige toepassing	18
Afvalbeheer - Zwerfafval	18
Bodembeschermende voorziening	18
Brandveiligheid	18
Brandveiligheid - Blusmiddelen	18
Melding oprichting of verandering	20
Opslag agrarische bedrijfsstoffen - Verhard oppervlak - Vaste mest of bijproducten	20
Zorgvuldigheid - LHS - Stap 0	20
Zorgvuldigheid - LHS - Stap 1 Interventiematrix	21
Zorgvuldigheid - LHS - Stap 2 Verzwarende omstandigheden	21
Zorgvuldigheid - LHS - Stap 3 Overleg OM	21
Zorgvuldigheid - LHS - Stap 4 Keuze instrument	21
Zorgvuldigheid - LHS - Stap 5 Vastleggen	21

A.A. de Haan/Noorderweg 126 Wijdewormer

Naam: [REDACTED]

Dossiernummer: WO000109

Checklist status:

Gemaakt door: [REDACTED]

Behandelaar: [REDACTED]

Locatie:

Adres: Noorderweg 126

Postcode: 1456 NM

Plaats: Wijdewormer

Datum checklist: 29 april 2022

Samenvatting

Vragen:	91
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	1
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	16

Ongedaangemaakte overtredingen

De mobiele brandblusmiddelen worden niet elke 2 jaar gekeurd.

Voorschrift: artikel 6.31 Bouwbesluit 2012

Geregistreerd op 13 juli 2022 13:31 door [REDACTED]

Checklistvragen en antwoorden

Akkoord

Gaat u akkoord met het ontvangen van correspondentie via email?

Antwoord: Ja

Wat is het email adres waar u de correspondentie op wilt ontvangen?

Antwoord: [REDACTED]

Opmerkingen:

Meneer heeft geen emailadres.

[REDACTED] op 24 mei 2022 16:24)

Algemeen

Welk type inrichting is het?

Antwoord: B

Gebruik deze vraag voor algemene opmerkingen

Antwoord: Vee stapel:

50 melkvee

25 jongvee

4 kippen (hobbymatig)

3 schapen (hobbymatig)

Dubbelwandige dieseltank aanwezig

Melkkoelinstallatie aanwezig

Mestplaat aanwezig

Meerdere blusmiddelen in verschillende ruimtes geconstateerd.

1 container voor bedrijfsafval (kuilplastic) door Renewi

1 schuur werden caravans gestald

Documenten:



20220513_105359.jpg [REDACTED] op 24 mei 2022 16:34)



20220513_105529.jpg [REDACTED] (op 24 mei 2022 16:34)




20220513_110605.jpg [REDACTED] (op 24 mei 2022 16:34)



20220513_110835.jpg [REDACTED] (op 24 mei 2022 16:35)



20220513_111313.jpg [REDACTED] op 24 mei 2022 16:35)



20220513_111410.jpg [REDACTED] op 24 mei 2022 16:35)



20220513_111528.jpg [REDACTED] op 24 mei 2022 16:35)



20220513_111805.jpg [REDACTED] op 24 mei 2022 16:35)

Is het een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer? Vul in Ja of NVT

Antwoord: Ja

Welke BOR categorie is van toepassing? Vul het nummer of nvt in het waardeveld

Antwoord: 8.1a

Caravanstalling

Worden er caravans opgeslagen? (Voeg een foto toe van de caravanstalling)

Antwoord: Er worden caravans gestald

Wat is de omvang van het aantal caravans?

Antwoord: 32

Wat is de inschatting van het aantal m2 van de stalling?

Antwoord: 300

Is de stalling van de caravans binnen of buiten?

Antwoord: Binnen

Energie

Hoeveel gas (m3) is het afgelopen jaar verbruikt? Vul alleen het getal in

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

Er wordt er geen gas binnen de inrichting verbruikt.

[REDACTED] op 13 mei 2022 13:32)

Hoeveel elektriciteit (kWh) is het afgelopen jaar verbruikt? Vul alleen het getal in

Antwoord: Ja
32.000

Voor deze branche is een erkende maatregelenlijst van toepassing, komt het verbruik boven de drempelwaarde uit (Energieverbruik > 50.000 kilowatt uur aan elektriciteit en/of > 25.000 m3 aardgasequivalenten aan brandstoffen)?

artikel 2.16 Activiteitenregeling

Antwoord: Nee, het verbruik komt niet boven de drempelwaarde uit. De erkende maatregelenlijst is niet van toepassing.

Koelinstallatie HFK - 5 < 50 ton CO2e

Wordt apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat van 5 ton CO2e of meer maar < 50 ton CO2e, ten minste om de 12 maanden gecontroleerd op lekken door een gecertificeerd persoon? (indien lekdetectie aanwezig geldt 24 maanden)

artikel 4 F-gassenverordening

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Gecontroleerd op 15-07-2021
[REDACTED] (op 07 juni 2022 20:37)

Documenten:

datum	locatie	toestand	opmerking	handtekening	jaar
12-9	115	100%	gecontroleerd		2021
10-9	115	100%	gecontroleerd		2021
1-10	115	100%	gecontroleerd		2021
14-10	115	100%	gecontroleerd		2021
14-10	115	100%	gecontroleerd		2021
14-10	115	100%	gecontroleerd		2021
14-10	115	100%	gecontroleerd		2021
14-10	115	100%	gecontroleerd		2021
14-10	115	100%	gecontroleerd		2021
14-10	115	100%	gecontroleerd		2021

20220513_110430.jpg [REDACTED] (op 07 juni 2022 20:36)

Is er een logboek aanwezig bij de koelinstallatie en bevat het logboek de verplichte informatie?

artikel 6 F-gassenverordening

Antwoord: Ja

Opslag bodemvreemde stoffen of gevaarlijke stoffen in emballage

Zijn er bij dit bedrijf gevaarlijke- en of bodemvreemde stoffen aanwezig?

Antwoord: Er worden gevaarlijke stoffen in emballage opgeslagen

Opslag gevaarlijke stoffen - Accu's

Worden gebruikte loodzuuraccu's opgeslagen boven een vloestofdichte vloer, verharding of lekbak?

artikel 4.4c Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

1 accu geconstateerd deze was opgeslagen in een lekbak.

[REDACTED] op 13 mei 2022 13:35)

Is de vloestofdichte vloer, verharding of lekbak voldoende sterk om weerstand te bieden aan optredende vloestofdruk als gevolg van een lekkage?

artikel 4.4c Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Heeft de vloestofdichte vloer een oppervlak dat kleiner is dan 20 vierkante meter?

artikel 4.4c Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Heeft de vloestofdichte vloer een opvangcapaciteit die ten minste gelijk is aan de totale inhoud van de opgeslagen loodzuuraccu's?

artikel 4.4c Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Staan de loodzuuraccu's rechtop?

artikel 4.4c Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Opslag gevaarlijke stoffen - Algemeen

Vinden de activiteiten met of de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage plaats boven een oppervlaktewaterlichaam plaats? (vink beiden aan als beide opties voorkomen)

Antwoord: De activiteiten of opslag vinden plaats op het land

Documenten:



20220513_105620.jpg [REDACTED] op 24 mei 2022 16:36)



20220513_105735.jpg [REDACTED] op 24 mei 2022 16:36)



20220513_105924.jpg [REDACTED] op 24 mei 2022 16:36)

Wat voor soort opslag van gevaarlijke stoffen in emballage betreft het? (vink alle soorten opslagen die bij dit bedrijf aanwezig zijn aan!)

Antwoord: Opslag van accu's
Opslag van alleen ADR klasse 8 en 9 zonder bijkomend gevaar
Opslag van gevaarlijke stoffen onder de drempelwaarde (tabel 4.6 AR)

Worden vaste gevaarlijke- en CMR-stoffen in verpakking en vloeibare gevaarlijke- en CMR-stoffen in gesloten verpakking boven een bodembeschermende voorziening opgeslagen?

artikel 4.10 Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

Opmerkingen:

Opgeslagen boven vloeistofkerende vloer.

[REDACTED] op 24 mei 2022 16:37)

Is de verpakking van gevaarlijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen, vloeibare bodembedreigende stoffen en CMR-stoffen tegen normale behandeling bestand en zodanig dat niets van de inhoud onvoorzien uit de verpakking kan ontsnappen?

artikel 4.2 Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

Opmerkingen:

Verpakt in deugdelijke gesloten verpakking.

[REDACTED] op 13 mei 2022 13:38)

Worden vloeibare gevaarlijke- en CMR-stoffen in open of ondeugdelijke verpakking boven een vloeistofdichte vloer/ voorziening of lekbak opgeslagen?

artikel 4.10 Activiteitenregeling

Antwoord: **Nvt**

Worden verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen, met uitzondering van de noodzakelijke werkvoorraad, opgeslagen in een daarvoor bestemde opslagvoorziening? (Deze vraag met NEE beantwoorden als er geen opslagvoorziening is, maar deze er wel moet zijn.)

voorschrift 3.1.1 PGS 15:2016

Antwoord: **Nvt**

Worden lege, ongereinigde verpakkingen opslagen overeenkomstig hoofdstuk 3 van de PGS 15:2016?

voorschrift 3.1.5 PGS 15:2016

Antwoord: **Nvt**

Opslag gevaarlijke stoffen - Werkvoorraad

Wordt een werkvoorraad aan gevaarlijke stoffen als bedoeld in voorschrift 3.1.3 van PGS 15:2016 opgeslagen in deugdelijke en gesloten verpakking die bestand is tegen de desbetreffende gevaarlijke stof?

artikel 4.10 Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

Vorig antwoord: **Nvt** (13 mei 2022 13:33)

Opmerkingen:

Zuren en basen ADR8 in jerrycan aangesloten op de melkinstallatie die worden gebruikt voor het reinigen van de melkinstallatie.

[REDACTED] op 13 mei 2022 13:46)

Wordt een werkvoorraad aan brandbare vloeistoffen van meer dan 50 liter boven een lekbak opgeslagen die ten minste 100% van de opgeslagen vloeistoffen kan opvangen?
artikel 4.10 Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Is de werkvoorraad strikt noodzakelijk? Vormt de werkvoorraad (incl. laskarren) geen verkapte opslag?
voorschrift 3.1.1 PGS 15:2016

Antwoord: Ja

Zorgt de opstelling van de werkvoorraad niet voor onnodig gevaar?
voorschrift 3.1.3 PGS 15:2016

Antwoord: Ja

Opslagtank - Bovengronds - Gasolie - Algemeen

Is de bovengrondse tank uitgevoerd en geïnstalleerd, gerepareerd of vervangen en beoordeeld of gecontroleerd overeenkomstig de BRL K903, door een persoon of instelling die is gecertificeerd overeenkomstig die BRL?
artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

CERTIFICAAT NR
170401560

[REDACTED] op 07 juni 2022 11:55)

Is de bovengrondse tank met en leidingen en appendages geschikt voor het opslaan van gasolie?
artikel 3.71c Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Zijn de tank, leidingen en appendages in goede staat van onderhoud?
artikel 3.71c Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Wordt van de bovengrondse tank de kathodische bescherming van de ondergrondse leidingen jaarlijks gecontroleerd?
artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Zijn de vul- en aftappunten boven een lekbak en/of een vloeistofdichte voorziening geplaatst?
artikel 3.71f Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Is de opslagtank voorzien van een overvulbeveiliging?
artikel 3.71f Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Vindt bij een bovengrondse opslagtank waarin vloeistoffen van PGS-klasse 1 en 2 zijn opgeslagen een jaarlijkse controle plaats van de aarding en de potentiaalvereffening van de vul- en dampretourleiding?

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Is de kathodische bescherming geïnstalleerd door een door een persoon of instelling die is gecertificeerd overeenkomstig de BRL K903?

voorschrift 2.2.6 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Nvt

Zijn de tank en leidingen bestand tegen het opgeslagen product voor een minimale periode van 15 jaar?

voorschrift 2.2.4 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Ja

Is de inwendige coating bestand tegen het opgeslagen product gedurende een minimale periode van 20 jaar?

voorschrift 2.2.4 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Nvt

Zijn alle leidingen en appendages vloeistofdicht, voldoende sterk zijn en waar nodig doeltreffend tegen beschadiging beschermd?

voorschrift 2.2.5 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Ja

Opslagtank - Bovengronds - Gasolie - Brandblusmiddelen

Is voor het blussen van branden tenminste één brandblustoestel van 6 kg bluspoeder of schuim aanwezig om een beginnende brand effectief te kunnen bestrijden?

voorschrift 5.5.1 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Ja

Is een geschikt brandblustoestel aanwezig die geschikt is voor de brandklassen B en C conform NEN-EN 2?

voorschrift 5.5.1 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Ja

Voldoet het brandblustoestel aan de eisen conform de NEN-EN-3 reeks?

voorschrift 5.5.1 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Ja

Worden blustoestellen die 24 uur per dag buiten hangen, geplaatst in een behuizing die bestand is tegen weersinvloeden?

voorschrift 5.5.1 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Nvt

Zijn werknemers die bij of aan de installaties werken bekend met de veiligheidsvoorschriften, de werkinstructie betreffende vloeistofkerende voorziening, het praktisch gebruik van kleine blusmiddelen en de voorschriften in geval van brand?

voorschrift 3.2.4 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Ja

Is er binnen 10 meter van de tank een brandblustoestel opgesteld welke ten alle tijden onbelemmerd bereikbaar is en beschikbaar is voor onmiddellijk gebruik?

voorschrift 5.5.2 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Ja

Opslagtank - Bovengronds - Gasolie - Controle water

Wordt een opslagtank die aantoonbaar voorzien is van een inwendige coating overeenkomstig BRL K779 minimaal eenmaal per drie jaar gecontroleerd op de aanwezigheid van water?

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Vorig antwoord: Ja (13 mei 2022 09:24)

Is de inwendige coating in een opslagtank aangebracht door een bedrijf dat daartoe is gecertificeerd op basis van BRL K790?

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Is het water dat tijdens de controle is aangetroffen direct verwijderd en beoordeeld op elektrische geleidbaarheid en zuurgraad?

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Is gebleken na de derde opeenvolgende meting, dat de zuurgraad en de elektrische geleidbaarheid van het aangetroffen water buiten de normen vallen, een inwendige inspectie van de bovengrondse opslagtank uitgevoerd en is dit gemeld bij het bevoegd gezag?

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Wordt jaarlijks op de aanwezigheid van water in een stalen bovengrondse opslagtank gecontroleerd?

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

gecontroleerd op 01-05-2022

[REDACTED] op 07 juni 2022 11:59)

Documenten:



20220513_105535.jpg [REDACTED] op 07 juni 2022 11:58)

Stookinstallatie - SCIOS keuring

Is de stookinstallatie binnen de juiste termijn gekeurd door een bedrijf dat beschikt over een geldig certificaat volgens de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud?
artikel 3.7m Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

<100KW

[REDACTED] op 07 juni 2022 12:00)

Zijn gebreken aan de stookinstallatie binnen 2 weken na de keuring verholpen?
artikel 3.7m Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Zijn binnen de inrichting schriftelijke bescheiden aanwezig van de laatste periodieke inspectie (keuring) van de stookinstallatie?
artikel 3.7p Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Is de toevoer van brandstof gekeurd conform scope 7?
artikel 3.7m Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Gelden er voor de stookinstallatie emissiegrenswaarden (Veelal vanaf 400 kW)?

Antwoord: Nvt

Zeer Zorgwekkende Stoffen

Betreft deze inrichting een (productie)bedrijf waarbij ZZS of pZZS stoffen gebruikt worden?

Antwoord: Er worden geen p(ZZS) gebruikt.

Afvalbeheer

Worden afvalstoffen afgegeven aan daartoe bevoegde personen?

artikel 10.37 Wet milieubeheer

Antwoord: **Ja**

Opmerkingen:

Renewi haalt Plastic op en restafval.

[REDACTED] op 13 mei 2022 11:10)

Is er een afvalstoffenregistratie aanwezig?

artikel 10.38 Wet milieubeheer

Antwoord: **Nvt**

Afvalbeheer - Afvoeren afval

Worden afvalstoffen minstens één keer per jaar afgevoerd?

artikel 2.14a Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**

Afvalbeheer - Afvoeren afval - Verbod

Wordt het verbod op het verbranden van afvalstoffen in de inrichting nageleefd?

artikel 2.14a Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**

Wordt het verbod op het op of in de bodem brengen van afvalstoffen nageleefd?

artikel 2.14a Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**

Afvalbeheer - Gescheiden inzameling

Worden gevaarlijke afvalstoffen gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven?

artikel 2.12 Activiteitenbesluit

Antwoord: **Nvt**

Worden niet gevaarlijke afvalstoffen gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven?

artikel 2.12 Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**

Opmerkingen:

1 container restafval wordt afgehaald door Renewi. Als deze vol is wordt deze op oproepbasis geledigd.

[REDACTED] op 13 mei 2022 14:17)

Afvalbeheer - Nuttige toepassing

Worden afvalstoffen voorafgaand aan de nuttige toepassing maximaal 3 jaar opgeslagen?

artikel 2.14a Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Afvalbeheer - Zwerfafval

Is de omgeving in een straal van 25 meter vrij van zwerfvuil (afkomstig van de inrichting)?

artikel 2.13 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Het erf ziet er onderhouden uit.

[REDACTED] (op 13 mei 2022 11:12)

Bodembeschermende voorziening

Worden bodembedreigende activiteiten boven een bodembeschermende voorziening uitgevoerd?

artikel 2.9 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Werkplek in de schuur waar hobbymatig wat gewerkt wordt. De ruimte is voorzien van een vloeistofkerende vloer.

[REDACTED] (op 13 mei 2022 14:11)

Zijn bodembeschermende voorzieningen bestand tegen de inwerking van de opgeslagen vloeibare bodembedreigende stoffen en de condities waaronder deze stoffen worden gebruikt of opgeslagen?

artikel 2.4 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Brandveiligheid

Neem je tijdens deze controle de brandveiligheid mee? Selecteer de aandachtsgebieden die je gaat checken.

Antwoord: Blusmiddelen

Brandveiligheid - Blusmiddelen

Worden de slanghaspels jaarlijks gekeurd? Wat is de laatste keuringsdatum van de slanghaspel?

artikel 1.16 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

Zijn er binnen de inrichting (voldoende) brandblusmiddelen aanwezig?

artikel 6.27 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

Zijn de brandblusmiddelen onbelemmerd bereikbaar?

artikel 7.16 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

Zijn brandblusmiddelen duidelijk zichtbaar opgehangen of gemarkeerd met een pictogram (NEN 3011)?

artikel 6.33 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

Worden mobiele brandblusmiddelen elke 2 jaar gekeurd?

artikel 6.31 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja
1 juni 2022

Vorig antwoord: Nee (13 mei 2022 11:11)

Opmerkingen:

Tijdens de hercontrole geconstateerd dat de blusmiddelen gekeurd zijn.

[REDACTED] op 13 juli 2022 13:31)

Documenten:



20220513_105842.jpg [REDACTED] op 07 juni 2022 12:01)



20220711_130114.jpg [REDACTED] op 13 juli 2022 13:30)

Melding oprichting of verandering

Is het oprichten of veranderen van de inrichting ten minste vier weken voor de oprichting of verandering gemeld?

artikel 1.10 Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**

Opmerkingen:

melding gedaan op 10-02-1993

[REDACTED] op 07 juni 2022 12:02)

Opslag agrarische bedrijfsstoffen - Verhard oppervlak - Vaste mest of bijproducten

Is de aanleg van de vloeistofkerende of vloeistofdichte voorziening zodanig, dat de vloeistof naar deze opslagvoorziening stroomt?

artikel 3.65 Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

Vindt opslag (>6 mnd) van agrarische bedrijfsstoffen anders dan pluimveemest plaats boven een vloeistofkerende voorziening? (Let op overgangsrecht!)

artikel 3.65 Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

Is de opslagvoorziening voor het opvangen van vloeistoffen aangelegd overeenkomstig paragraaf 5.5 en de hoofdstukken 6 en 7 van de BRL 2342? (Let op overgangsrecht!)

artikel 3.65 Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

Zorgvuldigheid - LHS - Stap 0

Is er sprake van een overtreding?

Antwoord: Er is sprake van een overtreding

Zorgvuldigheid - LHS - Stap 1 Interventiematrix

Wat is de zwaarste overtreding?

paragraaf 3.1 LHS

Antwoord: Blusmiddel is niet gekeurd

Wat is de zwaarte van deze overtreding?

paragraaf 3.1 LHS

Antwoord: 1. Ernst van de mogelijke gevolgen is vrijwel nihil

Wat is het gedrag van de overtreder?

paragraaf 3.1 LHS

Antwoord: A. Goedwillend

Zorgvuldigheid - LHS - Stap 2 Verzwarende omstandigheden

Zijn er een of meer verzwarende aspecten?

paragraaf 3.2 LHS

Antwoord: Geen verzwarende omstandigheden

Zorgvuldigheid - LHS - Stap 3 Overleg OM

Is er sprake van een van de volgende ernstige bevindingen?

paragraaf 3.3 LHS

Antwoord: Nee.

Is overleg met een boa van ODIJ nodig?

paragraaf 3.3 LHS

Antwoord: Overtreding lichte segmenten (A1, A2, A3, B1, B2 en C1) zonder verzwarende omstandigheid? Geen overleg

Zorgvuldigheid - LHS - Stap 4 Keuze instrument

Welk handhavingsinstrument wordt ingezet? (meerdere antwoorden mogelijk)

paragraaf 3.4 LHS

Antwoord: Waarschuwing

Zorgvuldigheid - LHS - Stap 5 Vastleggen

Indien alle bovengenoemde stappen juist zijn doorlopen dan zijn de genomen beslissingen verifieerbaar en transparant vastgelegd volgens de binnen de handhavingsinstantie geldende administratieprocedures en -systemen.

paragraaf 3.5 LHS

Akkoord?

paragraaf 3.5 LHS

Antwoord: Ja

Digitaal ondertekend op 07 juni 2022 12:03 door [REDACTED]