

/Dorpsstraat 121 Jisp

10 mei 2023

Dorpsstraat 121
1546 LH
Jisp

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
[REDACTED]/Dorpsstraat 121 Jisp	3
Samenvatting	3
Ongedaangemaakte overtredingen	4
Checklistvragen en antwoorden	5
Akkoord	5
Algemeen	5
Caravanstalling	5
Energie	5
Opslag bodemvreemde stoffen of gevaarlijke stoffen in emballage	6
Opslag gevaarlijke stoffen - Algemeen	6
Opslag gevaarlijke stoffen - Werkvoorraad	7
Opslagtank - Bovengronds - Gasolie - Algemeen	8
Opslagtank - Bovengronds - Gasolie - Brandblusmiddelen	10
Opslagtank - Bovengronds - Gasolie - Controle water	11
Opslagtank - Bovengronds - Gasolie - Dubbelwandig	12
Stookinstallatie - SCIOS keuring	14
Zeer Zorgwekkende Stoffen	14
Afvalbeheer	14
Afvalbeheer - Afvoeren afval	15
Afvalbeheer - Afvoeren afval - Verbod	15
Afvalbeheer - Gescheiden inzameling	15
Afvalbeheer - Nuttige toepassing	16
Afvalbeheer - Zwerfafval	16
Bodembeschermende voorziening	16
Brandveiligheid	16
Brandveiligheid - Blusmiddelen	17
Melding oprichting of verandering	18
Zorgvuldigheid - LHS - Stap 0	18

R.T. Snijder/Dorpsstraat 121 Jisp

Naam: [REDACTED].
Dossiernummer: WO000611
Checklist status: Completed
Gemaakt door: [REDACTED]
Behandelaar: [REDACTED]
Locatie:
Adres: Dorpsstraat 121
Postcode: 1546 LH
Plaats: Jisp
Datum checklist: 13 maart 2023

Samenvatting

Vragen:	75
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	3
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	20

Ongedaangemaakte overtredingen

De bovengrondse stalen opslagtank wordt niet jaarlijks gecontroleerd op de aanwezigheid van water.

Voorschrift: artikel 3.71d Activiteitenregeling

Geregistreerd op 10 mei 2023 13:20 door [REDACTED]

Het lekdetectiesysteem van de dubbelwandige bovengrondse tank en dubbelwandige leidingen wordt niet ten minste eenmaal per jaar gecontroleerd.

Voorschrift: artikel 3.71d Activiteitenregeling

Geregistreerd op 10 mei 2023 13:23 door [REDACTED]

De mobiele brandblusmiddelen worden niet elke 2 jaar gekeurd.

Voorschrift: artikel 6.31 Bouwbesluit 2012

Geregistreerd op 10 mei 2023 13:13 door [REDACTED]

Checklistvragen en antwoorden

Akkoord

Gaat u akkoord met het ontvangen van correspondentie via email?

Antwoord: Ja

Wat is het email adres waar u de correspondentie op wilt ontvangen?

Antwoord: [REDACTED]

Algemeen

Welk type inrichting is het?

Antwoord: B

Gebruik deze vraag voor algemene opmerkingen

Antwoord: Op 3 april 2023 toezichtscontrole gedaan bij de heer [REDACTED]. Algemene beeld was dat het wel netjes is. documenten redelijk op orde. Echter wel drie overtredingen waargenomen: Niet jaarlijks keuren van de dieseltank en lekdetectiesysteem. En niet keuren van de brandblussers. Deze overtredingen zijn binnen dezelfde week nog opgelost.

Is het een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer? Vul in Ja of NVT

Antwoord: Ja

Welke BOR categorie is van toepassing? Vul het nummer of nvt in het waardeveld

Antwoord: 8.1a

Caravanstalling

Worden er caravans opgeslagen? (Voeg een foto toe van de caravanstalling)

Antwoord: Er worden geen caravans gestald

Energie

Hoeveel gas (m3) is het afgelopen jaar verbruikt? Vul alleen het getal in

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

Geen gasverbruik tbv bedrijfsvoering

[REDACTED] op 10 mei 2023 13:03)

Hoeveel elektriciteit (kWh) is het afgelopen jaar verbruikt? Vul alleen het getal in

Antwoord: Ja
3.202

Voor deze branche is een erkende maatregelenlijst van toepassing, komt het verbruik boven de drempelwaarde uit (Energieverbruik > 50.000 kilowatt uur aan elektriciteit en/of > 25.000 m3 aardgasequivalenten aan brandstoffen)?

artikel 2.16 Activiteitenregeling

Antwoord: Nee, het verbruik komt niet boven de drempelwaarde uit. De erkende maatregelenlijst is niet van toepassing.

Opslag bodemvreemde stoffen of gevaarlijke stoffen in emballage

Zijn er bij dit bedrijf gevaarlijke- en of bodemvreemde stoffen aanwezig?

Antwoord: Er worden gevaarlijke stoffen in emballage opgeslagen

Opslag gevaarlijke stoffen - Algemeen

Vinden de activiteiten met of de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage plaats boven een oppervlaktewaterlichaam plaats? (vink beiden aan als beide opties voorkomen)

Antwoord: De activiteiten of opslag vinden plaats op het land

Wat voor soort opslag van gevaarlijke stoffen in emballage betreft het? (vink alle soorten opslagen die bij dit bedrijf aanwezig zijn aan!)

Antwoord: Opslag van gevaarlijke stoffen onder de drempelwaarde (tabel 4.6 AR)

Worden vaste gevaarlijke- en CMR-stoffen in verpakking en vloeibare gevaarlijke- en CMR-stoffen in gesloten verpakking boven een bodembeschermende voorziening opgeslagen?

artikel 4.10 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

ADR8 zuren en basen opgeslagen in jerrycans onder de drempelwaarde in gesloten verpakking
[REDACTED] op 10 mei 2023 13:06)

Documenten:



image00003.jpeg (Hafeez Mahabali op 10 mei 2023 13:06)

Is de verpakking van gevaarlijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen, vloeibare bodembedreigende stoffen en CMR-stoffen tegen normale behandeling bestand en zodanig dat niets van de inhoud onvoorzien uit de verpakking kan ontsnappen?

artikel 4.2 Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

Worden vloeibare gevaarlijke- en CMR-stoffen in open of ondeugdelijke verpakking boven een vloeistofdichte vloer/ voorziening of lekbak opgeslagen?

artikel 4.10 Activiteitenregeling

Antwoord: **Nvt**

Opmerkingen:

ADR8 zuren en basen opgeslagen in jerrycans onder de drempelwaarde in gesloten en deugdelijke verpakking.

[REDACTED] op 10 mei 2023 13:06)

Worden verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen, met uitzondering van de noodzakelijke werkvoorraad, opgeslagen in een daarvoor bestemde opslagvoorziening? (Deze vraag met NEE beantwoorden als er geen opslagvoorziening is, maar deze er wel moet zijn.)

voorschrift 3.1.1 PGS 15:2016

Antwoord: **Ja**

Worden lege, ongereinigde verpakkingen opslagen overeenkomstig hoofdstuk 3 van de PGS 15:2016?

voorschrift 3.1.5 PGS 15:2016

Antwoord: **Nvt**

Opmerkingen:

Er worden geen lege, ongereinigde verpakkingen opslagen

[REDACTED] op 10 mei 2023 13:07)

Opslag gevaarlijke stoffen - Werkvoorraad

Wordt een werkvoorraad aan gevaarlijke stoffen als bedoeld in voorschrift 3.1.3 van PGS 15:2016 opgeslagen in deugdelijke en gesloten verpakking die bestand is tegen de desbetreffende gevaarlijke stof?

artikel 4.10 Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

Wordt een werkvoorraad aan brandbare vloeistoffen van meer dan 50 liter boven een lekbak opgeslagen die ten minste 100% van de opgeslagen vloeistoffen kan opvangen?

artikel 4.10 Activiteitenregeling

Antwoord: **Nvt**

Opmerkingen:

Niet meer dan 50 liter, 2 kleine jerrycans met benzine van elk 5 liter aanwezig

[REDACTED] op 10 mei 2023 13:08)

Is de werkvoorraad strikt noodzakelijk? Vormt de werkvoorraad (incl. laskarren) geen verkapte opslag?

voorschrift 3.1.1 PGS 15:2016

Antwoord: Nvt

Vorig antwoord: Ja (10 mei 2023 13:08)

Zorgt de opstelling van de werkvoorraad niet voor onnodig gevaar?

voorschrift 3.1.3 PGS 15:2016

Antwoord: Nvt

Opslagtank - Bovengronds - Gasolie - Algemeen

Is de bovengrondse tank uitgevoerd en geïnstalleerd, gerepareerd of vervangen en beoordeeld of gecontroleerd overeenkomstig de BRL K903, door een persoon of instelling die is gecertificeerd overeenkomstig die BRL?

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Documenten:



image00022.jpeg [redacted] op 10 mei 2023 13:16)



image00023.jpeg [redacted] op 10 mei 2023 13:16)



image00024.jpeg [redacted] op 10 mei 2023 13:16)

Is de bovengrondse tank met en leidingen en appendages geschikt voor het opslaan van gasolie?

artikel 3.71c Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Zijn de tank, leidingen en appendages in goede staat van onderhoud?

artikel 3.71c Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Wordt van de bovengrondse tank de kathodische bescherming van de ondergrondse leidingen jaarlijks gecontroleerd?

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

Geen kathodische bescherming

[redacted] op 10 mei 2023 13:16)

Zijn de vul- en aftappunten boven een lekbak en/of een vloeistofdichte voorziening geplaatst?

artikel 3.71f Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Is de opslagtank voorzien van een overvulbeveiliging?

artikel 3.71f Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Vindt bij een bovengrondse opslagtank waarin vloeistoffen van PGS-klasse 1 en 2 zijn opgeslagen een jaarlijkse controle plaats van de aarding en de potentiaalvereffening van de vul- en dampretourleiding?

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Is de kathodische bescherming geïnstalleerd door een door een persoon of instelling die is gecertificeerd overeenkomstig de BRL K903?

voorschrift 2.2.6 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: **Ja**

Zijn de tank en leidingen bestand tegen het opgeslagen product voor een minimale periode van 15 jaar?

voorschrift 2.2.4 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: **Ja**

Is de inwendige coating bestand tegen het opgeslagen product gedurende een minimale periode van 20 jaar?

voorschrift 2.2.4 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: **Nvt**

Opmerkingen:

Geen inwendige coating

[REDACTED] op 10 mei 2023 13:17)

Zijn alle leidingen en appendages vloeistofdicht, voldoende sterk zijn en waar nodig doeltreffend tegen beschadiging beschermd?

voorschrift 2.2.5 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: **Ja**

Opslagtank - Bovengronds - Gasolie - Brandblusmiddelen

Is voor het blussen van branden tenminste één brandblustoestel van 6 kg bluspoeder of schuim aanwezig om een beginnende brand effectief te kunnen bestrijden?

voorschrift 5.5.1 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: **Ja**

Documenten:



Image4.jpeg [REDACTED] op 10 mei 2023 13:18)

Is een geschikt brandblustoestel aanwezig die geschikt is voor de brandklassen B en C conform NEN-EN 2?

voorschrift 5.5.1 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: **Ja**

Voldoet het brandblustoestel aan de eisen conform de NEN-EN-3 reeks?

voorschrift 5.5.1 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Ja

Worden blustoestellen die 24 uur per dag buiten hangen, geplaatst in een behuizing die bestand is tegen weersinvloeden?

voorschrift 5.5.1 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Nvt

Zijn werknemers die bij of aan de installaties werken bekend met de veiligheidsvoorschriften, de werkinstructie betreffende vloeistofkerende voorziening, het praktisch gebruik van kleine blusmiddelen en de voorschriften in geval van brand?

voorschrift 3.2.4 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

Heer [REDACTED] werkt alleen
[REDACTED] op 10 mei 2023 13:19)

Is er binnen 10 meter van de tank een brandblustoestel opgesteld welke ten alle tijden onbelemmerd bereikbaar is en beschikbaar is voor onmiddellijk gebruik?

voorschrift 5.5.2 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Ja

Opslagtank - Bovengronds - Gasolie - Controle water

Wordt een opslagtank die aantoonbaar voorzien is van een inwendige coating overeenkomstig BRL K779 minimaal eenmaal per drie jaar gecontroleerd op de aanwezigheid van water?

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

Geen coating
[REDACTED] op 10 mei 2023 13:19)

Is de inwendige coating in een opslagtank aangebracht door een bedrijf dat daartoe is gecertificeerd op basis van BRL K790?

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Is het water dat tijdens de controle is aangetroffen direct verwijderd en beoordeeld op elektrische geleidbaarheid en zuurgraad?

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Is gebleken na de derde opeenvolgende meting, dat de zuurgraad en de elektrische geleidbaarheid van het aangetroffen water buiten de normen vallen, een inwendige inspectie van de bovengrondse opslagtank uitgevoerd en is dit gemeld bij het bevoegd gezag?

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Wordt jaarlijks op de aanwezigheid van water in een stalen bovengrondse opslagtank gecontroleerd?

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Vorig antwoord: Nee (10 mei 2023 13:19)

Opmerkingen:

Tijdens de toezichtscontrole geconstateerd dat er geen jaarlijkse controle plaatsvindt voor water en sludge in de tank. Heer [REDACTED] geeft aan dit zo snel mogelijk op te pakken.

[REDACTED] op 10 mei 2023 13:20)

De Heer [REDACTED] heeft de overtreding snel doen stoppen en de documenten verstuurd van de controle

[REDACTED] op 10 mei 2023 13:21)

Documenten:



Image.jpeg [REDACTED] op 10 mei 2023 13:21)

Opslagtank - Bovengronds - Gasolie - Dubbelwandig

Is de dubbelwandige tank voorzien van een goedgekeurd elektronisch lekdetectiesysteem of een lekdetectiepotsysteem?

voorschrift 2.2.7 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Ja

Wordt het lekdetectiesysteem van de dubbelwandige bovengrondse tank en dubbelwandige leidingen ten minste eenmaal per jaar gecontroleerd?

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Vorig antwoord: Nee (10 mei 2023 13:21)

Opmerkingen:

Het lekdetectiepotsysteem wordt niet jaarlijks gecontroleerd. De heer [REDACTED] geeft aan dit spoedig op te lossen.

[REDACTED] op 10 mei 2023 13:22)

De Heer [REDACTED] heeft de overtreding snel doen stoppen en de documenten verstuurd van de controle

[REDACTED] op 10 mei 2023 13:22)

Documenten:



Image2.jpeg [REDACTED] op 10 mei 2023 13:23)



image00006.jpeg [REDACTED] op 10 mei 2023 13:23)

Is van de controle op het lekdetectiesysteem van de dubbelwandige bovengrondse tank een aantekening in het logboek gemaakt?

artikel 3.71f Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Voldoet het lekdetectiepotsysteem van de dubbelwandige tank aan BRL-K903?

voorschrift 2.2.11 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Ja

Is bij afwijking van het vloeistofniveau in het lekdetectiepotsysteem actie ondernomen?

voorschrift 2.2.12 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Ja

Is een dubbelwandige stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende appendages en dubbelwandige leidingen jaarlijks op de goede werking gecontroleerd?

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: Ja
Vorig antwoord: Nvt (10 mei 2023 13:24)

Stookinstallatie - SCIOS keuring

Is de stookinstallatie binnen de juiste termijn gekeurd door een bedrijf dat beschikt over een geldig certificaat volgens de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud?
artikel 3.7m Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

Geen stookinstallatie tbv bedrijfsvoering.
[REDACTED] op 10 mei 2023 13:08)

Zijn gebreken aan de stookinstallatie binnen 2 weken na de keuring verholpen?
artikel 3.7m Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Zijn binnen de inrichting schriftelijke bescheiden aanwezig van de laatste periodieke inspectie (keuring) van de stookinstallatie?
artikel 3.7p Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Is de toevoer van brandstof gekeurd conform scope 7?
artikel 3.7m Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Gelden er voor de stookinstallatie emissiegrenswaarden (Veelal vanaf 400 kW)?

Antwoord: Nvt

Zeer Zorgwekkende Stoffen

Betreft deze inrichting een (productie)bedrijf waarbij ZZS of pZZS stoffen gebruikt worden?

Antwoord: Er worden geen p(ZZS) gebruikt.

Afvalbeheer

Worden afvalstoffen afgegeven aan daartoe bevoegde personen?
artikel 10.37 Wet milieubeheer

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Bedrijfsafval bouw en sloopafval wordt opgehaald door loonbedrijf S schot.
[REDACTED] op 10 mei 2023 13:10)

Documenten:



image00026.jpeg [redacted] op 10 mei 2023 13:10)

Is er een afvalstoffenregistratie aanwezig?

artikel 10.38 Wet milieubeheer

Antwoord: Ja

Afvalbeheer - Afvoeren afval

Worden afvalstoffen minstens één keer per jaar afgevoerd?

artikel 2.14a Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Afvalbeheer - Afvoeren afval - Verbod

Wordt het verbod op het verbranden van afvalstoffen in de inrichting nageleefd?

artikel 2.14a Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Wordt het verbod op het op of in de bodem brengen van afvalstoffen nageleefd?

artikel 2.14a Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Afvalbeheer - Gescheiden inzameling

Worden gevaarlijke afvalstoffen gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven?

artikel 2.12 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

Vorig antwoord: Ja (10 mei 2023 13:10)

Worden niet gevaarlijke afvalstoffen gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven?

artikel 2.12 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Afvalbeheer - Nuttige toepassing

Worden afvalstoffen voorafgaand aan de nuttige toepassing maximaal 3 jaar opgeslagen?

artikel 2.14a Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

Afvalbeheer - Zwerfafval

Is de omgeving in een straal van 25 meter vrij van zwerfvuil (afkomstig van de inrichting)?

artikel 2.13 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Bodembeschermende voorziening

Worden bodembedreigende activiteiten boven een bodembeschermende voorziening uitgevoerd?

artikel 2.9 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Het aftappen van smeeroilie gebeurt boven een lekbak

[REDACTED] op 10 mei 2023 13:11)

Documenten:



image00007.jpeg [REDACTED] op 10 mei 2023 13:11)

Zijn bodembeschermende voorzieningen bestand tegen de inwerking van de opgeslagen vloeibare bodembedreigende stoffen en de condities waaronder deze stoffen worden gebruikt of opgeslagen?

artikel 2.4 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Brandveiligheid

Neem je tijdens deze controle de brandveiligheid mee? Selecteer de aandachtsgebieden die je gaat checken.

Antwoord: Blusmiddelen

Brandveiligheid - Blusmiddelen

Worden de slanghaspels jaarlijks gekeurd? Wat is de laatste keuringsdatum van de slanghaspel?

artikel 1.16 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

Geen slanghaspels aanwezig.

[REDACTED] op 10 mei 2023 13:12)

Zijn er binnen de inrichting (voldoende) brandblusmiddelen aanwezig?

artikel 6.27 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

Zijn de brandblusmiddelen onbelemmerd bereikbaar?

artikel 7.16 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

Zijn brandblusmiddelen duidelijk zichtbaar opgehangen of gemarkeerd met een pictogram (NEN 3011)?

artikel 6.33 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

Worden mobiele brandblusmiddelen elke 2 jaar gekeurd?

artikel 6.31 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

Vorig antwoord: Nee (10 mei 2023 13:12)

Opmerkingen:

Nee, brandblusmiddelen waren niet elke 2 jaar gekeurd. Drijver van de inrichting heeft gezegd dit direct op te pakken

[REDACTED] op 10 mei 2023 13:13)

Brandblusmiddelen zijn gekeurd.

[REDACTED] op 10 mei 2023 13:13)

Zie foto voor oude foto en foto nieuwe brandblussers

[REDACTED] op 10 mei 2023 13:14)

Documenten:



Image4.jpeg [redacted] op 10 mei 2023 13:14)



image00005.jpeg [redacted] op 10 mei 2023 13:14)



Image3.jpeg [redacted] op 10 mei 2023 13:14)

Melding oprichting of verandering

Is het oprichten of veranderen van de inrichting ten minste vier weken voor de oprichting of verandering gemeld?
artikel 1.10 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Zorgvuldigheid - LHS - Stap 0

Is er sprake van een overtreding?

Antwoord: Er is geen sprake van een overtreding