

Omgevingsdienst IJmond

██████████
Postbus 325
1940 AH Beverwijk

Datum 8 juni 2018
Objectnummer 1881
Contactpersoon ██████████
Mailadres controlebrandpreventie@vrk.nl
Telefoonnummer ██████████
Volgnummer brief 20181823
Bijlage(n) Controlerapport
Onderwerp Hercontrole
Best Western Palace Hotel
Burgemeester v. Fenemaplein 2
2042 TA Zandvoort

Geachte ██████████

Naar aanleiding van een hercontrole op 4 juni 2018 in het kader van de gebreken, vermeld in de brief last onder dwangsom Burgemeester van Fenemaplein 2 te Zandvoort met verzenddatum 20 februari 2017, is het pand op bovengenoemd adres bezocht.
Hierbij is geconstateerd dat het bouwwerk niet geheel voldoet aan de voorschriften.

Ik verzoek u om een afschrift van de brief van de gemeente gericht aan de gebruiker aan de brandweer Kennemerland te zenden, zodat het gebruiksdossier volledig kan worden gehouden.

Voor vragen c.q. opmerkingen kunt u contact opnemen met ██████████

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland
Namens deze,

b.p. ██████████

Teammanager Controle



Controlerapport

Algemeen:

Volgnummer brief:	20181823	Objectnr.	1881
Controleur:	[REDACTED]	e-mail:	[REDACTED]
Onderwerp:	Controlerapport brandveiligheid		
Aan:	Omgevingsdienst IJmond De [REDACTED]	Gemeente:	Zandvoort

Controlegegevens:

Soort controle:	hercontrole		
Datum controle:	4 juni 2018		
Naam object:	Best Western Palace Hotel		
Type gebruik:	Logiesfunctie	Vergunningsoort:	Omgevingsvergunning Brandveilig gebruik
Adres:	Burgemeester v Fenemapln 2		
Postcode:	2042 TA	Plaatsnaam:	Zandvoort

Postadres:

Bedrijfsnaam:	Best Western Palace Hotel
Ter attentie van:	[REDACTED]
Adres:	Burgemeester v Fenemaplein 2
Postcode:	2042 TA
Plaatsnaam:	Zandvoort

Bevindingen:

De overtredingen 1, 2, 3 en 5 vermeld in de brief last onder dwangsom, Burgemeester van Fenemaplein 2 te Zandvoort met verzenddatum 20 februari 2017, zijn hersteld.

Een actueel ontruimingsplan vermeld in de brief last onder dwangsom, Burgemeester van Fenemaplein 2 te Zandvoort met verzenddatum 20 februari 2017, is tijdens de controle getoond.

De volgende punten ter handhaving zijn geconstateerd tijdens de hierboven vermelde controle.

1	Constatering / Bevinding	Overtreding 4, vermeld in de brief last onder dwangsom, Burgemeester van Fenemaplein 2 te Zandvoort met verzenddatum 20 februari 2017, is nog niet hersteld. Tijdens de controle is er aangegeven dat het Bureau Veritas, op 31 juli en 1 augustus 2018 de brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie komen beoordelen of deze gecertificeerd kunnen worden.
	Grondslag	Bouwbesluit artikel 6.20 lid 6 en artikel 6.23 lid 4.

Conclusie:	Niet in orde
Behandeld door:	[REDACTED]
Datum controle:	4 juni 2018