

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

<b>Verzenddatum</b>	[kies een datum]	<b>Contactpersoon</b>	[Redacted]
<b>Ons kenmerk</b>	ERHO/HENI/ODIJ-Z-24-150128	<b>E-mailadres</b>	[Redacted]
<b>Uw kenmerk</b>	20241010 00382 000	<b>Telefoonnummer</b>	[Redacted]
<b>Onderwerp</b>	Besluit maatwerkvoorschriften, Montessoristraat te Haarlem		
<b>Kopie aan</b>	[Redacted] [Redacted]		

Geachte [Redacted]

Op 10 oktober 2024 ontvingen wij gegevens en bescheiden via het DSO-verzoek: grondwater, afkomstig van een sanering of ontwatering, lozen in het riool of op of in de bodem. Uw projectomschrijving luidt: Het tijdelijk onttrekken en lozen van grondwater t.b.v. Montessoristraat te Haarlem. Dit verzoek is bij ons geregistreerd onder zaaknummer ODIJ-Z-24-150128.

U heeft op 14 oktober 2024 aanvullende gegevens overgelegd. Wij hebben van u een bemalingsplan ontvangen en een situatietekening. In het bemalingsplan is aangegeven dat de lozing een maximaal debiet heeft van 7 m<sup>3</sup>/uur op het gemeentelijk riool.

Wij hebben uw verzoek op maandag 14 oktober 2024 voorgelegd aan de rioolbeheerder van de gemeente Haarlem.

### Herinrichting bestaande groenstrook

Als onderdeel van het project Groene Vinger 4 te Haarlem, wordt de groenstrook tussen de woningen aan de Montessoristraat en de Bernadottelaan te Haarlem, heringericht.

Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk de ontgraving droog te maken en te houden, hiervoor is bronbemaling noodzakelijk. De gemelde werkzaamheden worden in drie blokken uitgevoerd, de bemaling zal tot week 48 blijven staan.

De lozing heeft een debiet van meer dan 5 m<sup>3</sup>/uur per uur, de duur is korter dan 8 weken.

### Mogelijkheid tot maatwerk

Volgens artikel 22.140, vierde lid, van het tijdelijk Omgevingsplan gemeente Haarlem, is het verboden grondwater langer dan acht weken en met een lozingsdebiet van meer dan 5 m<sup>3</sup>/uur te lozen in het vuilwaterriool. Indien het belang van de bescherming van het milieu, gelet op de samenstelling, hoeveelheid en eigenschappen van het afvalwater, zich niet tegen het lozen in een vuilwaterriool verzet, kan er middels maatwerkvoorschriften (artikel 22.4, tijdelijk Omgevingsplan) een lozing met een debiet van meer dan 5 m<sup>3</sup>/uur, worden toegestaan.



### Besluit: wij leggen de volgende maatwerkvoorschriften op

Wij besluiten op grond van artikel 22.45 van het Omgevingsplan, het overleg met u op maandag 14 oktober 2024 via e-mail en de overwegingen in deze brief, de volgende maatwerkvoorschriften op te leggen voor de locatie Montessoristraat te Haarlem:

- M.1** Het is toegestaan om gedurende een periode van 15 oktober 2024 tot en met 29 november 2024 te lozen op het gemeentelijk vuilwaterriool aan de Montessoristraat te Haarlem met een debiet van maximaal 7 m<sup>3</sup>/uur.
- M.2** Het gebruikte lozingspunt (straatkolk ter hoogte van Montessoristraat 21 te Haarlem) dient te worden afgestemd met de rioolbeheerder van gemeente Haarlem.
- M.3** De start van de lozing dient vooraf gemeld te worden bij de rioolbeheerder, de heer F. Corvers, van gemeente Haarlem.
- M.4** Als zuivering technische voorzieningen dient in ieder geval een zandvanger te worden toegepast.
- M.4** Er mag uitsluitend op het DWA stelsel geloosd worden (niet op het HWA riool).
- M.6** Bij extreme regenval, wanneer het rioolstelsel geheel gevuld is, kan gemeente Haarlem verlangen de lozing stop te zetten.

### Onttrekken grondwater

Wij wijzen u er op dat Hoogheemraadschap van Rijnland bevoegd gezag is voor de onttrekking van grondwater.

### Bel of mail gerust als u vragen heeft

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer of e-mailadres bovenaan de brief.

Hoogachtend,  
namens het college van burgemeester en wethouders van Haarlem,

J. Zandhuis  
directeur

*Deze brief is geautomatiseerd verwerkt*