

Liander N.V.



Verzenddatum 27 november 2024

Ons kenmerk [redacted]/ODIJ-Z-24-152037

Contactpersoon [redacted]

E-mailadres [redacted]

Telefoonnummer [redacted]

Onderwerp Besluit maatwerkvoorschriften, Achterhaven 114 in Edam

Bijlage(n) 1. Lozingspunten

Geachte [redacted],

Op 8 november 2024 kondigden wij per brief met kenmerk ODIJ-Z-24-150210 u het voornemen tot het opleggen van maatwerkvoorschriften aan. De maatwerkvoorschriften gaan over het lozen van grondwater bij ontwatering op de riolering in het gebied langs de Achterhaven in Edam. De procedure voor het opleggen van maatwerkvoorschriften is bij ons geregistreerd onder zaaknummer ODIJ-Z-24-152037. Hierbij ontvangt u het besluit voor het opleggen van maatwerkvoorschriften.

Besluit: wij leggen de volgende maatwerkvoorschriften op

Wij besluiten op grond van artikel 22.45 van het Omgevingsplan en de overwegingen in deze brief de volgende maatwerkvoorschriften op te leggen voor de locatie Achterhaven 114 in Edam:

- M.1 In de periode 10 maart 2025 tot en met 26 mei 2025 mag grondwater, vrijkomend bij een ontwatering, in het gebied langs de Achterhaven in Edam, worden geloosd op het gemeentelijk riool. Bij voorkeur op het schoonwaterriool.
- M.2 Het debiet van het te lozen grondwater op het gemeentelijk gemengd rioolstelsel mag ten hoogste 6 m³/u bedragen.
- M.3 De lozing moet plaatsvinden via een, op het debiet afgestemde en gedimensioneerde, zandvanger/bezinkinstallatie. Een bezinkinstallatie moet goed toegankelijk zijn om de installatie te kunnen onderhouden en te inspecteren. Een bezinkinstallatie moet iedere dag worden gecontroleerd en zo vaak als dit voor een goede werking van de daarop aangesloten werken noodzakelijk is, worden ontdaan van de afgescheiden stoffen. In de bezinkruimte van de bezinkinstallatie mag niet meer dan 40 procent van de beschikbare ruimte worden ingenomen door zand en/of ander bezinkend materiaal.

M.4 Indien bij hevige neerslag blijkt dat het maximale debiet tot overlast op het gemeentelijk schoonwaterriool leidt, dient het te lozen debiet tijdelijk te worden verlaagd. De rioolbeheerder van gemeente Edam-Volendam kan bij overlast eisen dat de lozing wordt stopgezet.

Zo zijn wij tot ons besluit gekomen

In artikel 22.140 van het Omgevingsplan is het toegelaten om grondwater bij ontwatering te lozen op de riolering. Het te lozen grondwater in een schoonwaterriool moet voldoen aan de emissiegrenswaarden voor onopgeloste stoffen (50 mg/l) en voor ijzer (5 mg/l) (artikel 22.140 Omgevingsplan).

Op grond van artikel 22.45 van het Omgevingsplan bestaat de mogelijkheid om in bepaalde gevallen zogenaamde maatwerkvoorschriften te stellen. Met deze maatwerkvoorschriften kan van bepaalde algemene regels worden afgeweken of deze kunnen worden aangevuld. Maatwerkvoorschriften kunnen ambtshalve of op verzoek door het bevoegd gezag worden vastgesteld.

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalstoffen stellen wij ambtshalve maatwerkvoorschriften op in aanvulling op de algemene regels. Wij stellen aanvullende regels op om te borgen dat de werking van de riolering niet wordt belemmerd. Hiervoor hebben wij advies gevraagd aan de rioolbeheerder van gemeente Edam-Volendam. De voorkeur is het lozen op een schoonwaterriool dat direct in verbinding staat met het oppervlaktewater. Om een goede werking van de riolering te borgen moet worden voorkomen dat het gehalte onopgeloste stoffen te hoog is. Een zandvanger/bezinkinstallatie zorgt ervoor dat er geen zand of onopgeloste stoffen in de riolering terecht komen. Daarom leggen wij een maatwerkvoorschrift op dat de lozing moet plaatsvinden via een, op het debiet afgestemde en gedimensioneerde, zandvanger/bezinkinstallatie. Wij verwachten dat u met een zandvanger/bezinkinstallatie kunt voldoen aan de emissiegrenswaarden voor onopgeloste stoffen van het Omgevingsplan.

Vanuit het oogmerk van een doelmatig beheer van afvalstoffen vinden wij het noodzakelijk om in aanvulling van de algemene regels van het Omgevingsplan maatwerkvoorschriften op te stellen voor de lozing(route) van dit grondwater.

Wijzigen de lozingsactiviteiten?

Meld dit bij ons. Wij beoordelen dan mogelijk opnieuw of er aanvullende maatwerkvoorschriften nodig zijn.

Wij volgden voor het opstellen van dit besluit de wettelijke procedure

Op basis van artikel 22.45 van het Omgevingsplan kunnen maatwerkvoorschriften worden opgesteld. Een besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften is een beschikking, die tot stand komt door toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De procedure is overeenkomstig de artikelen uit deze afdeling uitgevoerd. Op 8 november 2024 kondigden wij per

brief met kenmerk ODIJ-Z-24-150210 u het voornemen tot het opleggen van maatwerkvoorschriften aan. U had de gelegenheid om tot 21 november 2024 uw zienswijze bij ons in te dienen (artikel 4:8 Algemene wet bestuursrecht). Hiervan heeft u gebruik gemaakt.

Uw zienswijze had betrekking op het feit dat er in een veel groter gebied grondwater geloosd gaat worden dan alleen aan de Achterhaven 114. Dit is een verduidelijking van uw aanvraag. Dit heeft er toe geleid dat wij maatwerkvoorschrift M.1 hebben aangepast. Er is geen beperking opgenomen in de putten waarop geloosd mag worden. In bijlage 1 is een overzicht van de riolering in het gebied waar grondwater wordt geloosd.

[Wij publiceren de beslissing om maatwerkvoorschriften op te leggen digitaal](#)

Dit doen wij op www.officiëlebekendmakingen.nl.

[Bent u het niet eens met de maatwerkvoorschriften?](#)

U kunt het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam tot 9 januari 2025 laten weten dat u het niet eens bent met de maatwerkvoorschriften. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de maatwerkvoorschriften tegen uw belangen ingaan. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet in ieder geval de naam van de indiener, de datum, een omschrijving van het aangevochten besluit en de gronden van het bezwaar bevatten.

[Wilt u de inwerkingtreding van de maatwerkvoorschriften tegenhouden?](#)

Als er een spoedeisend belang is, dan kunt u de Rechtbank Haarlem vragen de inwerkingtreding van de maatwerkvoorschriften tegen te houden voordat het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk via Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem of online via de website <https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger>. Voor meer informatie kunt u de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 61 61. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.

[Bel of mail gerust als u vragen heeft](#)

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer of e-mailadres bovenaan de brief.

Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

J. Zandhuis
directeur

Deze brief is geautomatiseerd verwerkt