

Iron Mountain Data Centre B.V.



Verzenddatum 27 januari 2025

Ons kenmerk [redacted]/ODIJ-Z-25-154419

Contactpersoon [redacted]

E-mailadres [redacted]

Telefoonnummer [redacted]

Onderwerp Besluit maatwerkvoorschriften, J.W. Lucasweg 35 in Haarlem

Kopie aan Rioolbeheerder gemeente Haarlem, [redacted]

Geachte [redacted],

Op 6 januari 2025 ontvingen wij een DSO-verzoek 'grondwater, afkomstig van een sanering of ontwatering, lozen in het riool of op of in de bodem'. Uw projectomschrijving luidt: 14020: J.W. Lucasweg 35 - GWO en lozen OBAS. Het verzoek gaat over de locatie J.W. Lucasweg 35 in Haarlem.

Het verzoek is bij ons geregistreerd onder zaaknummer ODIJ-Z-25-154419.



Hierbij ontvangt u het besluit voor het opleggen van maatwerkvoorschriften.

Besluit: wij leggen de volgende maatwerkvoorschriften op

Wij besluiten op grond van artikel 22.45 van het Omgevingsplan en de overwegingen in deze brief de volgende maatwerkvoorschriften op te leggen voor de locatie J.W. Lucasweg 35 in Haarlem:

- M.1** Het lozen op het DWA-riool is voor de duur van de werkzaamheden toegestaan.
- M.2** Voor de duur van de werkzaamheden is het toegestaan een debiet van maximaal 10 m³/uur te lozen.
- M.3** Het is toegestaan om te lozen van 1 februari 2025 tot 10 februari 2025 (duur van de lozing zoals door u aangegeven), indien deze periode ontoereikend blijkt te zijn kunt u een verzoek tot termijnverlenging indienen.
- M.4** Onopgeloste bestanddelen in het te lozen water mogen niet meer dan 300 mg/l bedragen.
- M.5** Als zuivering technische voorziening dient er in ieder geval een zandvanger te worden toegepast.
- M.6** De installatie(s) dienen voorzien te zijn van een debietmeter, waarbij de lozingsdebieten correct worden geregistreerd per tijdseenheid.

M.7 Bij extreme regenval, wanneer het rioolstelsel geheel gevuld is, mag er niet worden geloosd, overbelasting van het rioolstelsel moet worden voorkomen. Gevolgschade is voor eigen rekening.

M.8 De start en beëindiging van de lozing op het DWA riool dient gemeld te worden aan 


Zo zijn wij tot ons besluit gekomen

Bij de aanleg van de oliebenzine afscheider wordt dieper ontgraven dan aanvankelijk is aangegeven in het bemalingsadvies. Er is daarom door u een wijzigingsnotitie ingediend. Er is een gewijzigd onttrekkingsdebiet en waterbezwaar uitgerekend. Deze wijzigingen hebben een nieuwe melding tot gevolg gehad. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren is er bemaling noodzakelijk van het opkomende grondwater. Omdat de door u geplande lozing een debiet heeft van meer dan 5 m³/uur, namelijk 11 m³/uur, is maatwerk noodzakelijk. De gemeente Haarlem heeft aangegeven dat een debiet van meer dan 10 m³/uur niet kan worden toegestaan.

Wij volgden voor het opstellen van dit besluit de wettelijke procedure

Op basis van artikel 22.45 Omgevingsplan kunnen maatwerkvoorschriften worden opgesteld. Een besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften is een beschikking, die tot stand komt door toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De procedure is overeenkomstig de artikelen uit deze afdeling uitgevoerd. Op 9 januari 2025 kondigden wij per brief met kenmerk ERHO/HENI/ODIJ-Z-25-154419 u het voornemen tot het opleggen van maatwerkvoorschriften aan. U had de gelegenheid om tot 23 januari 2025 uw zienswijze bij ons in te dienen (artikel 4:8 Algemene wet bestuursrecht). Hiervan heeft u geen gebruik gemaakt.

Wij publiceren de beslissing om maatwerkvoorschriften op te leggen digitaal

Dit doen wij op www.officiëlebekendmakingen.nl.

Bent u het niet eens met de maatwerkvoorschriften?

U kunt het college van burgemeester en wethouders van Haarlem tot 10 maart 2025 laten weten dat u het niet eens bent met de maatwerkvoorschriften. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de maatwerkvoorschriften tegen uw belangen ingaan. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet in ieder geval de naam van de indiener, de datum, een omschrijving van het aangevochten besluit en de gronden van het bezwaar bevatten.

Wilt u de inwerkingtreding van de maatwerkvoorschriften tegenhouden?

Als er een spoedeisend belang is, dan kunt u de Rechtbank Haarlem vragen de inwerkingtreding van de maatwerkvoorschriften tegen te houden voordat het college van burgemeester en wethouders van Haarlem een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk via Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem of online via de website

<https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger>. Voor meer informatie kunt u de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 61 61. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.

Bel of mail gerust als u vragen heeft

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer of e-mailadres bovenaan de brief.

Hoogachtend,
namens het college van burgemeester en wethouders van Haarlem,

J. Zandhuis
directeur

Deze brief is geautomatiseerd verwerkt