

Van Gelder



Verzenddatum 30 januari 2025

Ons kenmerk [REDACTED] ODIJ-Z-25-155493

Contactpersoon [REDACTED]

E-mailadres [REDACTED]

Telefoonnummer [REDACTED]

Onderwerp Besluit maatwerkvoorschriften, Spoelderstraat 1 in Haarlem

Kopie aan Rioolbeheer gemeente Haarlem, [REDACTED]

Geachte [REDACTED],

Op 20 december 2024 ontvingen wij een DSO-verzoek grondwater, afkomstig van een sanering of ontwatering, lozen in het riool of op of in de bodem. Uw projectomschrijving luidt: Spoelderstraat Haarlem, het tijdelijk onttrekken en lozen van grondwater. Het verzoek is bij ons geregistreerd onder zaaknummer ODIJ-Z-24-154089.

Op 6 januari 2025 ontvingen wij aanvullende informatie over het lozen van het grondwater. U heeft aangegeven dat de lozing circa 2 maanden zal duren en een maximaal debiet heeft van 10 m³/uur. U bent van plan te gaan lozen op het gemengde riool.

Mogelijkheid tot maatwerk

In artikel 22.140 van het Omgevingsplan is het toegelaten om grondwater bij ontwatering te lozen in een vuilwaterriool mits de lozing niet langer dan 8 weken duurt en de geloosde hoeveelheid ten hoogste 5 m³/uur is. U wilt afwijken van deze regel omdat u langer dan 8 weken of meer dan 5 m³/uur wilt lozen. Op grond van artikel 22.45 van het Omgevingsplan bestaat de mogelijkheid om in bepaalde gevallen zogenaamde maatwerkvoorschriften te stellen. Met deze maatwerkvoorschriften kan van bepaalde algemene regels worden afgeweken of kunnen deze worden aangevuld.

Hierbij ontvangt u het besluit voor het opleggen van maatwerkvoorschriften.

Besluit: wij leggen de volgende maatwerkvoorschriften op

Wij besluiten op grond van artikel 22.45 van het Omgevingsplan en de overwegingen in deze brief de volgende maatwerkvoorschriften op te leggen voor de locatie Spoelderstraat 1 in Haarlem:

M.1 Voor de duur van de werkzaamheden is het toegestaan een debiet van maximaal 10 m³ per uur te lozen.

- M.2** Het is toegestaan om te lozen op het gemengde riool van 8 januari 2025 tot 8 maart 2025 (duur van circa 2 maanden zoals door u aangegeven). Indien deze periode ontoereikend blijkt te zijn kunt u een verzoek tot termijnverlenging indienen.
- M.3** De installatie(s) dienen voorzien te zijn van een debietmeter, waarbij de lozingsdebieten correct worden geregistreerd per tijdseenheid.
- M.4** Bij extreme regenval, wanneer het rioolstelsel geheel gevuld is, kan de rioolbeheerder verzoeken om het lozen tijdelijk te stoppen. Overbelasting van het rioolstelsel moet worden voorkomen. Gevolgschade is voor eigen rekening.
- M.5** U dient de start en het einde van de lozing te melden bij de rioolbeheerder van de gemeente Haarlem, [REDACTED]
- M.6** Voor het lozen van grondwater in een vuilwaterriool is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 300 mg/l.
- M.7** De lozing moet plaatsvinden via een, op het debiet afgestemde en gedimensioneerde, zandvangervan/bezinkinstallatie. Een bezinkinstallatie moet goed toegankelijk zijn om de installatie te kunnen onderhouden en te inspecteren. Een bezinkinstallatie moet iedere dag worden gecontroleerd en zo vaak als dit voor een goede werking van de daarop aangesloten werken noodzakelijk is, worden ontdaan van de afgescheiden stoffen. In de bezinkruimte van de bezinkinstallatie mag niet meer dan 40 procent van de beschikbare ruimte worden ingenomen door zand en/of ander bezinkend materiaal.

Wij volgden voor het opstellen van dit besluit de wettelijke procedure

Op basis van artikel 22.45 Omgevingsplan kunnen maatwerkvoorschriften worden opgesteld. Een besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften is een beschikking, die tot stand komt door toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De procedure is overeenkomstig de artikelen uit deze afdeling uitgevoerd. Op 7 januari 2025 kondigden wij per brief met kenmerk [REDACTED]/ODIJ-Z-24-154089 u het voornemen tot het opleggen van maatwerkvoorschriften aan. U had de gelegenheid om tot 22 januari 2025 uw zienswijze bij ons in te dienen (artikel 4:8 Algemene wet bestuursrecht). Hiervan heeft u geen gebruik gemaakt.

Wijzigen de lozingsactiviteiten?

Meld dit bij ons. Wij beoordelen dan mogelijk opnieuw of er aanvullende maatwerkvoorschriften nodig zijn.

Uw gemeente brengt kosten in rekening voor het behandelen van uw aanvraag

Er zijn kosten verbonden aan het in behandeling nemen van een aanvraag voor het opstellen van maatwerkvoorschriften. Dit is bepaald in de legesverordening van de gemeente. U ontvangt apart een factuur voor het betalen van leges. In de factuur wordt ook vermeld op welke manier u

bezwaar kunt maken tegen de hoogte van het bedrag aan leges en de daarbij gehanteerde grondslagen.

Wij publiceren de beslissing om maatwerkvoorschriften op te leggen digitaal

Dit doen wij op www.officiëlebekendmakingen.nl.

Bent u het niet eens met de maatwerkvoorschriften?

U kunt het college van burgemeester en wethouders van Haarlem tot 14 maart 2025 laten weten dat u het niet eens bent met de maatwerkvoorschriften. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de maatwerkvoorschriften tegen uw belangen ingaan. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet in ieder geval de naam van de indiener, de datum, een omschrijving van het aangevochten besluit en de gronden van het bezwaar bevatten.

Wilt u de inwerkingtreding van de maatwerkvoorschriften tegenhouden?

Als er een spoedeisend belang is, dan kunt u de Rechtbank Haarlem vragen de inwerkingtreding van de maatwerkvoorschriften tegen te houden voordat het college van burgemeester en wethouders van Haarlem een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk via Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem of online via de website <https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger>. Voor meer informatie kunt u de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 61 61. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.

Bel of mail gerust als u vragen heeft

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer of e-mailadres bovenaan de brief.

Hoogachtend,
namens het college van burgemeester en wethouders van Haarlem,

J. Zandhuis
directeur

Deze brief is geautomatiseerd verwerkt